



Ref. Licitación Abreviada N° 27/2014: “Climatización de la Piscina de José Pedro Varela”

COMUNICADO N°1

La Intendencia Deptal. de Lavalleja comunica que la visita de obra se realizará el día viernes 17 de Octubre a la hora 10.30 en la localidad de José Pedro Varela.



Ref. Licitación Abreviada N° 27/2014: “Climatización de la Piscina de José Pedro Varela”

COMUNICADO N°2

La Dirección de Arquitectura de la Intendencia Deptal. de Lavalleja realiza las siguientes aclaraciones con respecto a la memoria constructiva del pliego:

- Reparación fisuras existentes en pisos perimetrales, se realizará un acerado de 30 cm promedio, posterior retiro del hormigón existente y la realización de un nuevo piso de hormigón.-
- El techo de sala de máquinas se pintará con blanco impermeabilizante de buena calidad.-
- Se colocarán 2 extractores de aire en la sala de máquinas de un diámetro mínimo de 30 cm.-
- Se deberá incluir depósito de cloro similar al existente de 1000 litros con protección y válvula.-